



wyłącznik prądu dla wszystkich obiektów RCEZ za wyjątkiem budynku głównego szkoły

PARAMETRY OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

- a) powierzchnia: 1255,5 m²
- b) wysokość: 5,60 m
- c) liczba kond. nadz/podz.: 1/0
- d) kategoria zagrożenia ludzi: ZL III
- e) zagrożenie wybuchem: brak
- f) podział na strefy pożarowe: jedna strefa
- g) maksymalna ilość osób: do 130

LEGENDA	
	GAŚNICA
	PPOŻ. WYŁĄCZNIK PRĄDU
	PRZEWDYWANA LICZBA OSÓB
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	KIERUNEK EWAKUACJI

Załącznik nr 8
 RZUT PRZYZIEMIA
 BUDYNEK WARSZTATÓW
 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
 ul. 1-go Maja 82, 21-100 Lubartów