



- 1 - budynek główny z salą gimnastyczną:**
 - niski, dwukondygnacyjny
 - kategoria ZL III
 - klasa odporności pożarowej: C
 - maks. ilość osób: parter, I piętro: po ok. 180
 - zagrożenie wybuchem: brak
 - stanowi jedną strefę pożarową
- 2 - budynek warsztatowy:**
 - niski, jednokondygnacyjny
 - kategoria ZL III
 - klasa odporności pożarowej: C
 - maks. ilość osób: ok. 130
 - zagrożenie wybuchem: brak
 - stanowi jedną strefę pożarową
- 3 - budynek magazynowo - dydaktyczny:**
 - niski, jednokondygnacyjny
 - kategoria ZL III + PM
 - klasa odporności pożarowej: C
 - maks. ilość osób: ok. 100
 - zagrożenie wybuchem: brak
 - stanowi jedną strefę pożarową
- 4 - hala sportowa:**
 - niski, jednokondygnacyjny + antresola
 - kategoria ZL III
 - klasa odporności pożarowej: D
 - maks. ilość osób: ok. 150
 - zagrożenie wybuchem: brak
 - stanowi jedną strefę pożarową
- 5 - garaże**
- 6 - pracownia murarska**
 - niski, jednokondygnacyjny
 - kategoria ZL III
 - klasa odporności pożarowej: D
 - maks. ilość osób: ok. 20
 - zagrożenie wybuchem: brak
 - stanowi jedną strefę pożarową
- 7 - budynek usługowy**
- 8 - budynek mieszkalny wielorodzinny**
- 9 - wiata**
- 10 - bursa szkolna (poza opracowaniem)**
- 11 - budynek mieszkalny wielorodzinny (poza opracowaniem)**

	hydrant DN 80
	wyjście ewakuacyjne
	dostęp do budynku z drogi pożarowej
	miejsce zbiórki

LEGENDA